



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ**

Βόλος 02/02/2011

Δ.271/Ε1: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ.6041

ΠΡΟΣ

[ ]

Τμήμα : **Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων**

Πληροφορίες : **Σ. Προμυριώτης - Ε. Διομή**

Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο : 69 78 44 92 76 και  
24210-67000, 68525

Fax : 24210-83040

]

**ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ &  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ**

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για τα παρακάτω υλικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ**

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ  
ΜΕ 3Φ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 40Α, 3Φ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35Α, 3Φ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  
40Α, 3Φ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)  
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ:  
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΚΟΙΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2  
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4X16Α ΤΕΜΑΧΙΑ:1  
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5X16Α ΤΕΜΑΧΙΑ:1  
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4X32Α ΤΕΜΑΧΙΑ:1  
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5X32Α ΤΕΜΑΧΙΑ:1  
(ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΤ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SCHNEIDER ELECTRIC

ΚΩΔΙΚΟΣ: VCFO1 Ith 20A (044892)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 4

\* ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ Σ. ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗ  
ΚΙΝ.6978449276





## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2<sup>ος</sup> όροφος μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 9/02/2012
- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΜΒ

Δ. Κουτσιφέλης

