



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 6/02/2012

ΠΡΟΣ

[]

ΤΜΗΜΑ.....Η/Μ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.....

Κάθε ενδιαφερόμενο

.....

Πληροφορίες : ΧΟΥΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ.....

Τηλέφωνο : 24210 40959

Fax : 24210 47338

]

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ...<< Επεκταση αυτόματης λειτουργίας του αντλιοστασίου ύδρευσης ΜΑΝΝΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ >>

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για τα παρακάτω υλικά/υπηρεσίες.

--Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπάρχοντος καταγραφικού (DATA LOGGER) τριών (3) εισόδων 4-20 ma , ώστε να καταγράφονται η πίεση παροχή και η στάθμη του εγκατεστημένου συστήματος.

--Επαναπρογραμματισμός του υπάρχοντος PLC – Mitsubishi FX ώστε να βελτιωθούν τόσο η αντλούμενη ποσότητα , όσο και η εξασφάλιση της αναγκαίας στάθμης της πηγής ανάλογα των ποσοτήτων νερού που εισρέουν σε αυτή.Το σενάριο θα γίνει με την συνεργασία της υπηρεσίας.

--Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω GSM δικτύου που θα υποστηρίζεται από ισχυρό UPS.Το σύστημα θα έχει δυνατότητα να στέλνει σε κινητά τηλέφωνα μνηματα κατάστασης της λειτουργίας της αντλίας και ο χειριστής θα μπορεί να κάνει RESET. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να στέλνει και μνηματα σε e-mail H/Y.

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2^{ος} όροφος μέχρι και την ...ΤΕΤΑΡΤΗ 8/02/2012 και ώρα 12πμ.....





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Ο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜ.

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

