



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ**

Βόλος 08/02/2011

Δ.271/Ε1: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ.7356

ΠΡΟΣ

Τμήμα : **Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων**

Πληροφορίες : **Σ. Προμυριώτης - Ε. Διομή**

Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο : 69 78 44 92 76 και
24210-67000, 68525

Fax : 24210-83040

**ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ε.Ε.Λ &
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ**

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για την παρακάτω εργασία:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μ/Σ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ

ΚΟΧΛΙΩΝ & ΕΠΑΦΩΝ

ΔΙΠΛΩΣΗ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΗΣ Ε.Η.Ε

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ & ΓΕΙΩΤΗΡΩΝ

ΣΤΑΘΜΗΣ , ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΕΛΑΙΟΥ Μ/Σ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΜ Μ/Σ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ (REPORT ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ:





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Ε.Ε.Λ

- 1) Κεντρικό συγκρότημα υποβιβασμού τάσης στο κτίριο Διάθεσης (20KV/380V) με:
 - 3 κυψέλες μέσης τάσης
 - 3 αυτομάτους διακόπτες φορτίου (SF6)
 - 1 ασφάλεια- αποζεύκτη
 - 2 όργανα δευτερογενούς προστασίας
 - 1 Μ/Σ 800 KVA

- 2) Συγκρότημα υποβιβασμού τάσης στο κτίριο ενέργειας (20KV/380V) με:
 - 3 κυψέλες μέσης τάσης
 - 1 διακόπτη φορτίου
 - 2 ασφαλειο-αποζεύκτες
 - 1 Μ/Σ 800 KVA

- 3) Συγκρότημα υποβιβασμού τάσης στο κτίριο αερισμού (20KV/380V, ξηρός) με:
 - 1 κυψέλη μέσης τάσης
 - 1 Μ/Σ 800 KVA

- 4) Συγκρότημα ανύψωσης τάσης από συμπαραγωγή στο κτίριο Ενέργειας, με 2 γεννήτριες βιοαερίου - (380V/20KV) με:
 - 1 κυψέλη μέσης τάσης
 - 1 ασφαλειο-αποζεύκτη
 - 1 Μ/Σ 500 KVA

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

- 5) Συγκρότημα υποβιβασμού τάσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο (Α6-Αθηνών- Λαρίσης) με:
 - 3 κυψέλες μέσης τάσης (MERLIN GERIN)
 - 3 ασφαλειο-αποζεύκτες
 - 2 Μ/Σ 400 KVA

- 6) Συγκρότημα υποβιβασμού τάσης στη Β΄ΒΙΠΕ (Α5) με:
 - 2 κυψέλες μέσης τάσης
 - 1 ασφαλειο-αποζεύκτης
 - 1 διακόπτης φορτίου





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

1 Μ/Σ 500 ΚVA

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2^{ος} όροφος μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 14/02/2012
- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΜΒ

Δ. Κουτσιφέλης

