



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος ...4./01.../2012

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ.....Η/Μ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και  
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.....

Κάθε ενδιαφερόμενο

.....  
Πληροφορίες : ΓΚΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

.....  
Τηλέφωνο : 24210 40959

Fax : 24210 47338

L

**ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ...<<Αντλία υψηλής πίεσης ,  
κατακορηφη,επιφανειας με στοιχεία. Παροχή 120μ3/Η , Μανομετρικο 100  
μ,2900στρ/λεπτο,κινητηρα 45 KW,3Φ>> TEM 1.**

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για τα παρακάτω υλικά/υπηρεσίες.

Αντλία υψηλής πίεσης ,κατακορηφη,επιφανειας, με στοιχεία. Παροχή 120 μ3/Η, Μανομετρικο 100 μ, 2900 στρ/λεπτό, με κινητήρα 3φ, 45KW.

Ο κινητήρας να είναι κατάλληλος για λειτουργία με INVERTER και η αντλία να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 –DIN W.-No 1.4401, γιατί θα διακινεί νερό με αγωγιμότητα 5260 μs/cm και ολική σκληρότητα 790 mg CaCO3/L , με μηχανικό στυπιοθλιπτη . Η αντλία θα τοποθετηθεί στην είσοδο αφαλάτωσης και το νερό θα έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.Επομενως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών της αντλίας.Επισης θα δοθούν μαζί με την αντλία και δυο(2) σετ μηχανικοί στυπιοθλιπτες σαν ανταλλακτικά.Η προσφορά να συνοδεύεται από αναλυτικά προσπεκτους αποδόσεων ,κατασκευης ,και ποιότητας υλικων,ολων ανεξαιρέτως των μερών της αντλίας.Το υλικό του στυπιοθλιπτη άξονα θα είναι τουλάχιστον Καρβίδιο του Βολφραμιου η από κεραμικό υλικό, για αντοχή σε θερμοκρασίες (>100 C) λόγω των επικαθησεων αλάτων . Όλα τα μέρη της αντλίας που θα έρχονται σε επαφή με το νερό εννοείται ότι θα είναι AISI 316.





## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Στην τιμή προσφοράς να περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς στις αποθήκες της ΔΕΥΑΜΒ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΟΥ τέρμα ΒΟΛΟΣ.

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2<sup>ος</sup> όροφος μέχρι και την ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2012 και ώρα 12πμ.....
- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Ο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ  
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜ.  
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

