



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ**

Βόλος 24/1/2012

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες : **Κ. Κουτσογιώργος - Ε.Διομή**

Τηλέφωνο : 6978 44 92 77 & 24210-  
67000,68525

Fax : 24210-83040

**ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑ**

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για τα παρακάτω υλικά.

**Α)ΓΡΑΣΣΟ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ:**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Σύμφωνα με το DIN 51825:KPIG(υψηλές καταπονήσεις),  
σύμφωνα με το DIN 51502:0 ή 1 (συμπεριφορά στο νερό 0:καμμία μεταβολή 1:λίγη μεταβολή)  
και σύμφωνα με την κατάταξη κατά NLGI : κατηγορία 1 (πολύ μαλακό)  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΡΑΣΣΟ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ SHELL (SHELL ALVANIA EP 1)

**Β)ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ-ΕΡΑΝΩΝ-ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΝΑΖΟΚΙΒΩΤΙΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Σύμφωνα με το DIN51517-3CLP : ISO 320  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ:ΕΞΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ

**Γ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΕΡΑ)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Σύμφωνα με το ISO VG 150 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ &  
Σύμφωνα με το ISO VG 220 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2<sup>ος</sup> όροφος μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2012





## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

